



ŠILALĖS R. KALTINĖNŲ ALEKSANDRO STULGINSKIO GIMNAZIJA

Šilalės rajono savivaldybės tarybai

PRAŠYMAS DĖL LĖŠŲ SKYRIMO GIMNAZIJOS KATILINĖS RENOVACIJAI

2013 m. gegužės 15 d. Nr. S-120(1.9)

Kaltinėnai

Šilalės r. Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijai reikalinga katilinės renovacija. Šildymo katilai eksploatuoti 15 metų ir yra visiškai nusidėvėję. 2012 m. gegužės 4 d. kreipiausi su prašymu Nr. S-171(1.9) „Prašymas dėl lėšų skyrimo gimnazijos katilinės renovacijai“ į Šilalės rajono savivaldybės tarybą, dėl katilinės renovacijos, tuomet lėšų nebuvo skirta.

Pakartotinai prašau rajono savivaldybės tarybą skirti lėšų gimnazijos katilinės renovacijai. Reikalinga įsigyti naujus (naują) katilus, kurie pajėgtų šildyti mokyklos pastatus ir du gyvenamuosius namus. Įrengti šilumos apskaitos skaitiklį, kuris reikalingas norint apskaičiuoti gyventojams kainą už šildymą. Reikalinga pakeisti vandens cirkuliacinius siurblius, susidėvėjusius vamzdynus, karšto vandens ruošimo įrangą, šilumos trasas į gyvenamuosius namus.

Direktorius

Virginijus Andrejauskas

UAB „ŠILALĖS ŠILUMOS TINKLAI“

TVIRTINU:
Direktorius
Algirdas Šniepis
2013m. 18 mėn. 17 d.

**A K T A S
DĖL HIDRAULINIŲ BANDYMŲ**

2013 m. gegužės ¹⁵ d.
Šilalė

Pagal Kaltinėnų Aleksandro Stulginskio gimnazijos 2013-05-15 prašymą buvo atlikti šilumos trasų, vidaus šildymo sistemų ir katilų hidrauliniai bandymai. Bandymo metu katilas Nr.0237 neatlaikė hidraulinio bandymo – trūko katilo sienelės prie 1 atmosferos slėgio.

Apžiūros metu nustatyta, kad katilo sienelės yra susidėvėjusios ir eksploatacijai katilas nebetinkamas.

Komisija: Zigmas Šimašius
Viktoras Stancelis
Robertas Koncevičius